

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ №119**  
**об устранении причин и условий, способствовавших совершению**  
**административного правонарушения**

“ 04 ” марта 2022 г.

г. Владивосток  
(наименование населенного пункта)

Я, главный государственный инспектор г. Владивостока по пожарному надзору  
(должность государственного инспектора ГПН рассмотревшего дело, фамилия, имя, отчество)

подполковник внутренней службы Потоцкий Кирилл Юрьевич

рассмотрев постановление № 119 от 04 марта 2022 г. о назначении административного наказания за нарушение требований пожарной безопасности и материалы на **юридическое лицо**, должностное лицо **МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ**  
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество виновного лица, должность)

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА № 3**  
**Г.ВЛАДИВОСТОКА"**

находящееся, зарегистрированного (ную) по адресу: **г. Владивосток, улица Харьковская, д. 36 А**  
(юридический адрес или адрес регистрации, фактического нахождения)

Материалами установлено, что **25.02.2022 г. в 15 ч. 00 мин. в территории (-ях), в здании (-ях),**  
**помещении(-ях)**  
(дата, время, место совершения нарушения,

МБУДО «ДХШ №3 г. Владивостока», расположенного по адресу: г. Владивосток, улица Харьковская, д. 36 А должностное лицо – и.о. директора Демина Яна Геннадьевна  
с подробным указанием наименования объекта и адреса)

нарушил (а): **требования пожарной безопасности в соответствии с**  
(имеющие отношение к делу законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

**Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; Федеральный закон № 123 от 22.07.08 г. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.**

а именно:

**1. Не разработан регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты. (Основание: п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (далее - ППР РФ));**

**2. В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации. На объекте защиты отсутствует документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов. Не предоставлена документация подтверждающая пределы огнестойкости стен в помещении согласно технического плана №5, компьютерный класс 1 этаж. (Основание: п.25 ППР РФ);**

**3. Руководитель организации не обеспечил исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, не организовал проведение проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. (Основание: п.48 ППР РФ);**

**4. Допущено использование эксплуатируемое светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией. Цокольный этаж помещения согласно технического плана № 7 (Основание: пп. «в» п. 35 ППР РФ);**

**5. Руководитель организации не обеспечил пожарный пост (диспетчерская) средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства на каждого дежурного. (Основание: п. 56 ППР РФ);**

**6. Не предоставлена декларация пожарной безопасности. Составляется в отношении здания, сооружения, производственного объекта, для которых законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности предусмотрено проведение экспертизы проектной документации. (Основание: п. 1 ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123 –ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);**

**7. Руководитель организации не обеспечил проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся**

отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами. Цокольный этаж помещения согласно технического плана № 13. (Основание: п. 15 ППР РФ):

8. Допущено эксплуатировать после изменения класса функциональной пожарной опасности здания, сооружения, пожарные отсеки и части здания, а также помещения, не отвечающие нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности. В цокольном этаже организованы мастерские для проведения занятий с детьми. (Основание: пп. «н» п. 16 ППР РФ, ст. 4, ст. 6 ст. 144 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

9. В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации. На объекте защиты отсутствует документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов. Допущено использование напольного покрытия с классом пожарной опасности материала выше чем КМ2. Согласно предоставленной декларацией соответствия. Согласно технического плана помещения № 10, №2 первый этаж. (Основание: п. 25 ППР РФ, ст. 4, ст. 6, ст. 13 табл.29 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

(указывается существо нарушения)

При рассмотрении дела об административном правонарушении установлено, что причинами и условиями, способствовавшими совершению административного правонарушения, явились:

- ослабление контроля к исполнению требований законодательства МБУДО «ДХШ №3 г. Владивостока»

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 23.34, 29.13. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

### НЕОБХОДИМО:

1) устранить причины и условия, способствующие совершению административного правонарушения;

(перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)

2) о принятых мерах сообщить в течении одного месяца с момента получения данного

представления по адресу: ОНДиПР по г. Владивостоку УНДиПР Главного управления МЧС России по Приморскому краю, г. Владивосток, ул. Суханова, д. 3, E-mail: ond\_vld@mchs25.ru

Представление вносится юридическому, должностному лицу (ненужное зачеркнуть):  
МБУДО «ДХШ №3 г. Владивостока»

Обязательно к рассмотрению.

Непринятие по представлению мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет в соответствии со ст.19.6 КоАП РФ наложение административного штрафа на должностное лицо в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.

За непредставление или несвоевременное представление сведений (информации) предусмотрена административная ответственность по статье 19.7 КоАП РФ, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

(подпись лица, вынесшего представление)

(фамилия, и., о.)

Представление получил

04.03.2012г. и.о. директора Делева

дата, должность, подпись

(фамилия, и., о.)

Делева Я.Г.

Представление направлено

(дата, N почтового отделения и N заказного письма)